

Tarih : 23/08/2024
Sayı : 2664

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19
Faks No : 0 276 227 71 29
Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK
email: satinalma@usak.bel.tr
web: www.usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktari	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
1	Su Arıtma Cihazı	SU YUMUŞATMA SİSTEMİ EKTEKİ TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLACAKTIR	1 Adet		
TOPLAM (KDV HARIÇ) :					

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (1) kalem malzemeyi / işi KDV hariç
.....TL)
bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMA :

- 1-TEKLİFİMİZ/...../202.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İŞİ İÇİN SERMAYESİNİN % 50' SİNDEN FAZLASINA SAHİP OLDUĞUMUZ BAŞKA BİR TÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRİ TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb. OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR. KARGO BEDELİ İŞİ ALANA AIT OLACAKTIR.
- 7-5.000,00. TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZIDA BELİRTİNİZ.
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEK
- 10- ALT YÜKLENİCİ / TEDARİKÇİYE DAYANILARAK SUNMUŞ OLDUĞUNUZ TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

Son Teklif Tarihi /Saati :
28/08/2024 14:00

TARİH:/...../.....

FİRMA
Kaşe-İMZA

MUSTAFA KOZAK
DESTEK HİZMETLER MÜD. V.

SU YUMUŞATMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tam otomatik debi walf olmalıdır.
- Maksi kabinet olmalıdır.
- Ön filtrasyon sistemi olmalıdır.
- Reçine olmalıdır.
- WALF $\frac{3}{4}$ tam otomatik debi kontrollü dijital olmalıdır.
- Politenli plastikkabinet olmalıdır.
- Wey frp tank olmalıdır.
- Ön filrasyon en az 1"-1 hausing ve 10" yıkanabilir filtre olmalıdır.
- En az 30 litre reçine palas,sistem 5 tonda 1 yıkama yapabilmelidir.
- Sisteme su girişi 2 barı geçmeli bar sıkıntısı olursa hidrafor ilave edilmelidir.
- En az 30 * 35 tank olmalıdır.
- Sistem 220 wolt elektrik ile çalışmalıdır.
- Sistem en az 2 yıl garantili olmalıdır.
- Tesisat montaj dahil olmalıdır.

Mustafa TUNAY

Spor İşleri M.V.

